



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. (54) 4116833
fax (54) 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl www.pssewloclawek.pl

N.HK-5211-5-3-12/18

L.dz. 7395

26.11.2018

Włocławek, 26.11.2018 r.

DECYZJA NR 430/18

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), § 7 pkt 5 lit. c, § 21 ust. 1 pkt 3; ust. 4, i 8, § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), art. 10 § 2 oraz art. 104, 108 § 1, 109 § 2 i 130 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w dniu 21.11.2018 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bakalii Konfekcjonowanych przy ul. Wroniej 28 we Włocławku, należącego do Atlanta Poland S.A. ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk (sprawozdania z badań wody nr L.WŻ/W-632-W/288/18, L.WŻ/W-632-W/289/18, L.WŻ/W-632-W/290/18, L.WŻ/W-632-W/291/18, L.WŻ/W-632-W/292/18, L.WŻ/W-632-W/293/18, L.WŻ/W-632-W/294/18, L.WŻ/W-632-W/295/18 oraz zebranych w sprawie materiałem dowodowym, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

i nakazuje:

zarządzającemu tym wodociągiem, spółce

Atlanta Poland S.A.

ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk

1. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z wodociągu zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bakalii Konfekcjonowanych przy ul. Wroniej 28 we Włocławku, do jakości zgodnej z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 część C tabela 1, lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
2. Niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny odbiorców korzystających z wody z wodociągu zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bakalii Konfekcjonowanych przy ul. Wroniej 28 we Włocławku o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi i wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z tej wody, zgodnie z komunikatem.
3. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.
4. Przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody po zakończeniu działań naprawczych z ww. wodociągu, potwierdzające uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów, tj. o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C tabela 1 lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
5. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Woda z wodociągu zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bakalii Konfekcjonowanych przy ul. Wroniej 28 we Włocławku wykorzystywana jest głównie w procesie produkcji żywności, korzystają z niej również pracownicy zakładu oraz firm zlokalizowanych na jego terenie.

UZASADNIENIE

W dniu 21.11.2018 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bakalii Konfekcjonowanych przy ul. Wroniej 28 we Włocławku pobrano do badań laboratoryjnych 8 próbek wody.

Próbki pobrano w punktach zgodności, zlokalizowanych na stacji uzdatniania wody - kran na rurociągu wody uzdatnionej - ujęcie nr 11, karmelarni - ujęcie nr 3, z kranu w hali pasteryzacji-ujęcie nr 7, z kranu w hali produkcji batonów - ujęcie nr 14, z kranu w hali drażerowania- ujęcie nr 42, z kranu w myjni bakalii i - ujęcie nr 37, z kranu w hali galanterii gotowania mleczka - ujęcie nr 23, z kranu w hali galanterii oblewania mleczka - ujęcie nr 24,

We wszystkich pobranych próbkach wody stwierdzono nieprawidłowe zmiany w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C, w ilości od 2030 do 2970 jtk w 1ml wody, przy wartości parametrycznej „bez nieprawidłowych zmian” i zalecanej wartości do 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i wartości do 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków.

Potwierdzają to niżej wymienione sprawozdania z badań laboratoryjnych wykonane przez Oddział Laboratoryjny - Laboratorium Badania Wody i Żywności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włocławku.

Lp.	Kod próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jtk/1ml	Najwyższa dopuszczalna wartość parametru
1.	W/288/18	L.WŻ/W-632-W/279/18	21.11.2018	stacja uzdatniania wody – kran na rurociągu wody uzdatnionej, ujęcie nr 11	2520	bez nieprawidłowych zmian
2.	W/289/18	L.WŻ/W-632-W/289/18	21.11.2018	kran w karmelarni, ujęcie nr 3	2310	bez nieprawidłowych zmian
3.	W/290/18	L.WŻ/W-632-W/290/18	21.11.2018	kran w hali pasteryzacji, ujęcie nr 7	2150	bez nieprawidłowych zmian
4.	W/291/18	L.WŻ/W-632-W/291/18	21.11.2018	kran w hali produkcji batonów, ujęci nr 14	2970	bez nieprawidłowych zmian
5.	W/292/18	L.WŻ/W-632-W/292/18	21.11.2018	kran w hali drażerowania - ujęcie nr 42	2030	bez nieprawidłowych zmian
6.	W/293/18	L.WŻ/W-632-W/293/18	21.11.2018	kran w myjni bakalii, ujęcie nr 37	2190	bez nieprawidłowych zmian
7.	W/294/18	L.WŻ/W-632-W/294/18	21.11.2018	kran w hali gotowania mleczka, ujęcie nr 23	2960	bez nieprawidłowych zmian
8.	W/295/18	L.WŻ/W-632-W/295/18	21.11.2018	kran w hali galanterii oblewania mleczka, ujęcie nr 24	2650	bez nieprawidłowych zmian

Woda jest bezpieczna dla zdrowia jeżeli spełnia m.in. wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 część C tabela 1 lp. 2, zgodnie z którym wartość parametryczną ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C określono „bez nieprawidłowych zmian”, przy wartości zalecanej do 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i wartości zalecanej do 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

Woda z wodociągu w Zakładzie Produkcyjnym Bakalii Konfekcjonowanych przy ul. Wroniej 28 we Włocławku z uwagi na stwierdzone w niej nieprawidłowe zmiany w ogólnej liczbie organizmów w 22°C nie odpowiada wymaganiom załącznika nr 1 część C tabela 1 lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku oceniając ryzyko zdrowotne stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bakalii Konfekcjonowanych przy ul. Wroniej 28 we Włocławku i wprowadził ograniczenia w korzystaniu z niej. Woda nadaje się do spożycia, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

W dniu 24.11.2018 r. Pani Joannie Kurdach Członkowi Zarządu Atlanta Poland S.A. ogłoszono ustnie ww. decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu i ograniczeniach w korzystaniu z niej.

Ponadto zarządzający wodociągiem ma obowiązek przedłożyć PPIS we Włocławku plan działań naprawczych, mających na celu przywrócenie należytej jakości wody, wraz z terminami ich realizacji.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego, konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 i art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując jednocześnie, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a., od wszczęcia postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 k.p.a.)
3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
4. Mimo wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu w przypadku, gdy:
 - decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.),
 - decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
 - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.). W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku
Margdalena Faldowska

Otrzymują: - za potwierdzeniem odbioru + pocztą elektroniczną

1. Atlanta Poland S.A. ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk
2. Zakład Produkcyjny Bakalii Konfekcjonowanych
ul. Wronia 28, 87-800 Włocławek
na adres: m.lewandowska@atlantapoland.com.pl
3. Prezydent Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
4. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz
Na adres: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
5. Wydział Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
Na adres: kryzys@um.wloclawek.pl
6. N.HZ-HD wm.
7. aa
A.L.