



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. 54 4116833
fax 54 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl, www.pssewloclawek.pl

N.HK-5211-4-1-42/18

Włocławek, 13.12.2018 r.

L.dz. 7885

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK
Biuro Obsługi Mieszkańców-10

Data wpł. 14. GRU. 2018 podpis

Nr kancelaryjny

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Toruńska 146
87 – 800 Włocławek

OCENA OKRESOWA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Włocławek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Krzywe Błota, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
Zazamcze, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
Zawiśle, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
Włocławek, Hotel Riverside, ul. Piwna 3,
Włocławek, Hotel Grandmet, ul. Żwirowa 21,
Włocławek, bursa szkolna nr 2 ul. Mechaników 1,
Włocławek, Zespół Szkół nr 11, ul. Papieżka 89,
Włocławek, Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Bukowa 38/40,
Włocławek, Zespół Szkół nr 8, ul. Willowia 8,
Włocławek, Zespół Szkół Chemicznych, ul. Bulwary 4,
Włocławek, Zespół Szkół Samochodowych, ul. Leśna 4a,
Włocławek, Zespół Szkół nr 9, ul. Promienna 15,
Włocławek, Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Szkolna 13,
Włocławek, Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Wiejska 29,
Włocławek, Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Starodębska 21b,
Włocławek, Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Hutnicza 5/7,
Włocławek, Gimnazjum nr 4, ul. Wyspiańskiego 3,
Włocławek, Rektorat PWSZ, ul. 3 Maja 17,
Włocławek, Dom Dziecka nr 1, ul. Żytnia 55,

Włocławek, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Maluch”, ul. Sielska 3
Włocławek, Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowomiejska 19,
Włocławek, sklep motoryzacyjny, ul. Mazowiecka 8,
Włocławek, sklep spożywczy, ul. Paprocia 74,
Włocławek, sklep spożywczy, ul. Kapitulna 76,
Włocławek, sklep spożywczy, ul. Hoża 4,
Włocławek, sklep spożywczy, ul. Związków Zawodowych 10,
Włocławek, sklep Biedronka, ul. Zbiegniewskiej 19,
Włocławek, sklep spożywczy, ul. Zakręt 8,
Włocławek, Bałtyk, ul. Spokojna 21/23,
Włocławek, Przedszkole Publiczne nr 13, ul. Brdowska 2,
Włocławek, Przedszkole, ul. Budowlanych 6A,
Włocławek, NZOZ ANNMED, ul. Ostrowska 27,
Włocławek, Przychodnia nr 8, ul. Grodzka 2i,
Włocławek, Przychodnia nr 7, ul. Kościelna 2,
Włocławek, Przychodnia nr 4, ul. Chłodna 24,
Włocławek, Przychodnia nr 6, ul. Kaliska 104,
Włocławek, Komenda Miejska Policji, ul. Okrężna 25,
Włocławek, Komenda PSP ul. Rolna 3,
Włocławek, Polskie Przetwory, ul. Wieniecka 27,
Włocławek, OSiR, Al. Chopina 10/12,
Włocławek, BRYZA, ul. Grodzka 139,
Włocławek, KSM, ul. Wysoka 15,
Włocławek, biurowiec PKS, ul. Wieniecka 39,
Włocławek, biurowiec MPWIK, ul. Toruńska 146,
Włocławek, Rektorat P.W.S.Z., ul. 3 Maja 17,
Włocławek, RUN Chłodnia, ul. Wysoka 14,
Włocławek, Ciepłownia Zazamcze, ul. Szpitalna 30,
Włocławek, PSSE, ul. Kilińskiego 16,
Włocławek, dworzec PKP/PKS, ul. Okrzei 63.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Włocławek, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Toruńska 146, 87- 800 Włocławek.

UZASADNIENIE

W dniach 04.06.2018 r., 07.08.2018 r., 02.10.2018 r., 09.10.2018 r., 15.10.2018 r., i 03.12.2018 r. w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w dniach 18.06.2018r, 09.07.2018 r., 16.07.2018 r., 13.08.2018 r., 20.08.2018 r., 10.09.2018 r., 17.09.2018 r., 08.10.2018 r., 15.10.2018 r. i 19.11.2018 r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku, pobrano do badań laboratoryjnych 75 próbek wody w punktach zgodności z wodociągu Włocławek.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli i liczbę Escherichia coli, liczbę enterokoków, oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono przewodność, barwę, smak, mętność, zapach, odczyn, twardość, chlorki, utlenialność, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, siarczany, ołów, kadm, chrom, miedź, nikiel, magnez, rtęć, arsen, ogólny węgiel organiczny, glin, selen, antymon, bor, cyjanki ogólne, bromiany, sól, benzo(a)piren, Σ WWA, Σ THM, chloroform, bromodichlorometan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 - dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydrynę, tetrachlorometan, pestycydy i Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Włocławek spełnia wymagania określone w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Włocławek, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska 146, 87 – 800 Włocławek.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Włocławku
ZASTĘPCA
Zofia Ziółkowska

Otrzymują:

1. adresat
 2. Prezydent Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
 3. N.HŻ –HD wm.
 4. aa
- A.L.