

Włocławek, dnia 06 lutego 2019 r.

I.RNI.7011.16.2019

Do wszystkich Wykonawców

W trakcie procedury przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na opracowanie w ramach zadania „Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek”, dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla dwóch placówek: Przedszkole Publiczne Nr 13 i Przedszkole Publiczne Nr 26 we Włocławku - do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Przedszkole Publiczne Nr 13 przy ul. Brdowskiej 2

1. Czy w opracowaniu dla zespołu kuchennego zlokalizowanego na poziomie parteru i I piętra (kuchnia z zapleczem magazynowym , zmywalnie , pralnie) należy w opracowaniach ująć wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej?

Odp.: Dokumentacja powinna zawierać wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej dla zespołu kuchennego.

2. Czy istniejąca instalacja gazowa pozostaje bez zmian w zakresie podłączeń do istniejących urządzeń kuchennych i innych rozwiązań technicznych ?

Odp.: Tak, istniejąca instalacja gazowa pozostaje bez zmian.

3. Proszę o potwierdzenie ,że istniejąca instalacja c.o. nie wchodzi w zakres opracowania a tylko przebudowa węzła cieplnego po termomodernizacji obiektu

Odp.: Placówka w 2012 roku przeszła modernizację instalacji c.o., obejmującą przebudowę kotłowni olejowej na kotłownię gazową, istniejąca instalacja nie wchodzi w zakres opracowania.

4. Czy w związku z wykonaniem nowej instalacji wod-kan w zakres opracowania wchodzi wymiana urządzeń sanitarnych z typowaniem na etapie opracowania?

Odp.: Termomodernizacja nie obejmuje wymiany urządzeń sanitarnych.

5. W związku z dociepleniem ścian zewnętrznych proszę o informację w zakresie odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dachu.

Odp.: Opracowanie powinno zawierać odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

Przedszkole Publiczne Nr 26 przy ul. Radosnej 3 :

1. Proszę o potwierdzenie że zakres opracowania projektu obejmuje uzyskanie przez biuro projektów od SM Zazamcze warunków na przebudowę węzła po termomodernizacji obiektu oraz opracowanie projektów w tym zakresie.

Odp.: Tak, zakres opracowania obejmuje uzyskanie warunków na przebudowę węzła od SM Zazamcze.

2. Czy w związku z wykonaniem nowej instalacji wod-kan ująć wymianę urządzeń sanitarnych w zakresie określonym na etapie projektowania ?

Odp.: Termomodernizacja nie obejmuje wymiany urządzeń sanitarnych.

3. W związku z dociepleniem ścian zewnętrznych proszę o informację w zakresie odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dachu.

Odp.: Opracowanie powinno zawierać odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dariusz Olejnik