

1	2	3	4	5	6	7	8
Miasto Włocławek skala 1:500			Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		LEGENDA:		
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niż wykazanych na niniejszej mapie, urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych			Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny		Prezydent Miasta Włocławek		
			Nazwa materiału zasobu		mapa zasadnicza		
			Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu				
			Data wykonania kopii		12.03.2018		
Układ współrzędnych: "2000 strefa 6" Godło mapy: 6.183.29.15.1.4 Układ wysokościowy: "Kronsztadt 60"			Oznaczenie kancelaryjne wniosku S.DOK.6642.241.2018.23 LICENCJA NR G.6642.241.2018_0404_GL1				



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks. 52 328 51 02
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

UZGODNIENIE

data. 2018-05-09 nr. 4766/08127/2018

Pismo nr 785 z dn. 08.05.2018

stanowi załącznik do dokumentacji

Urszula Sztolcman



imię i nazwisko, podpis uzgadniającego



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4766/BR/ZTI/2018
z dnia: 2018-05-09

Zadanie: Przebudowa istniejącego ogrodzenia terenu i modernizacja placu zabaw przy
Przedszkolu Publicznym nr 14

Opracowanie: Plan sytuacyjny

Miejscowość: Włocławek (gm. m. Włocławek)

Adres: ul. Hutnicza 3a, dz. nr 55/2 KM31

Projektant: Henryk Nencka, upr. nr: UAN-V-8386-5/19/88 Wk

Inwestor: Gmina Miasto Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

4766/BR/ZTI/2018

Warunki uzgodnienia:

1. Na przedłożonym planie sytuacyjnym, orientacyjną lokalizację eksploatowanych przez odpowiednią terytorialnie Gazownię sieci gazowych opisano i oznaczono kolorem żółtym sieci średnioprężne. Oznaczenia jw. przenieść na wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej.
2. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni we Włocławku.
3. Szczegółowy przebieg tras i rzędne posadowienia sieci gazowej należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
4. Dla przewodu gazowego została wyznaczona i obowiązuje strefa kontrolowana (której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu) o szerokości 1m.
5. W strefie kontrolowanej, nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwą terytorialnie Gazownią.
6. Rzędne ustawienia skrzynek ulicznych armatury gazowej znajdującej się w obrębie planowanej przez Państwo inwestycji dostosować do poziomu projektowanej nawierzchni.
7. Zaprojektować obrobokowanie kostką rozbiorną skrzynek armatury gazowej, które znajdują się w obrębie zamierzenia inwestycyjnego.
8. Projektowane obrzeża znajdujące się nad przewodem gazowym muszą być odsunięte w poziomie min. 0,50mb, licząc od skrajnej powierzchni ławy fundamentowej obrzeża do zewnętrznej ścianki rury.
9. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad siecią gazową średniego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,8m, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
10. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
11. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
12. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
13. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
14. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
15. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
16. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
17. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
18. Przedłożony plan sytuacyjny, potwierdzony pieczęcią PSG, stanowi integralną część uzgodnienia.

Pieczętka i podpis: **Specjalista ds. Zarządzania
Majątkiem Sieciowym**

Otrzymują: **Urszula Sztolcman**

Osoba do kontaktu: Urszula Sztolcman (urszula.sztolcman@psgaz.pl)

1. Projektant
2. a/a

4766/BR/ZTI/2018