

Książka Przedmiarów

1. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | <p>KNNR 5 0605-050-040
<i>Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80 m w guncie kategorii III - taśma FeZn 25x4</i>
<i>Kod CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego</i>
<i>krotność= 1,00</i></p> | 28,00 m |
| 2 | <p>KNR 2-31 0815-07-050
<i>Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej</i>
<i>krotność= 1,00</i></p> | 14,00 m2 |
| 3 | <p>KNR 2-31 0502-04-050
<i>Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i>
<i>krotność= 1,00</i></p> | 14,00 m2 |
| 4 | <p>KNNR 5 0601-02010-040
<i>Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach klejonych</i>
<i>krotność= 1,00</i></p> | 14,00 m |
| 5 | <p>KNNR 5 0601-060-040
<i>Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe z prętów stalowych ocynkowanych</i>
<i>krotność= 1,00</i></p> | 14,00 m |
| 6 | <p>KNR 5-08 0619-06-020
<i>Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie drut-płaskownik</i>
<i>Kod CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</i>
<i>krotność= 1,00</i></p> | 4,00 szt |
| 7 | <p>KNR 5-08 0619-01-020
<i>Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej lub odgromowej</i>
<i>krotność= 1,00</i></p> | 4,00 szt |

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 8 | <i>KNNR 5 0612-020-020</i>
<i>Złącza do rynnny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, montowane do obróbki blacharskiej</i>
<i>krotność= 1,00</i> | <i>4,00 szt</i> |
| 9 | <i>KNNR 5 1304-030-020</i>
<i>Badania i pomiary instalacji uziemiającej - ochronnej i roboczej - pomiar pierwszy</i>
<i>krotność= 1,00</i> | <i>1,00 szt</i> |
| 10 | <i>KNNR 5 1304-020-020</i>
<i>Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar</i>
<i>krotność= 1,00</i> | <i>1,00 szt</i> |