

**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**  
**Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy**  
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz  
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz  
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

## **UZGODNIENIE NR 6269/BR/ZTI/2018 z dnia: 2018-06-20**

**Zadanie:** Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowym oraz ogrodzenia wzdłuż torów kolejowych

**Opracowanie:** Projekt zagospodarowania terenu, Plan sytuacyjny

**Miejscowość:** Włocławek (gm. m. Włocławek)

**Adres:** rejon ul. Radosnej

**Projektant:** Maciej Boberski, upr. nr: OPL/0753/PWOM/11

**Inwestor:** Gmina Miasto Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek

**Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.**

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

# 6269/BR/ZTI/2018



Warunki uzgodnienia:

1. Na przedłożonym projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 01 oraz na planie sytuacyjnym - ogrodzenie, orientacyjną lokalizację eksploatowanego przez PSG gazociągu magistralnego średniego ciśnienia dn355 PE opisano i oznaczono kolorem żółtym. Oznaczenia jw. przenieść na wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej.
2. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni we Włocławku.
3. Szczegółowy przebieg tras i rzędne posadowienia istniejącej sieci gazowej należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
4. Prace w pobliżu istniejącego gazociągu związane z zabezpieczeniem wykopu palisą z pali betonowych wykonywać bezwzględnie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi służb eksploatacyjnych PSG sp. z o.o. Gazownia we Włocławku.
5. Dla istniejącego gazociągu średniego ciśnienia została wyznaczona i obowiązuje strefa kontrolowana (której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu) o szerokości 3m.
6. W strefie kontrolowanej, nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwą Gazownią.
7. Rzędne ustawienia skrzynek ulicznych armatury gazowej, które znajdują się ewentualnie w obrębie planowanej inwestycji dostosować do poziomu projektowanej nawierzchni.
8. Zaprojektować obrobowanie kostką rozbieralną skrzynek armatury gazowej, które znajdują się w obrębie budowanego przejścia podziemnego.
9. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągami średniego ciśnienia, powodujące zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 1,0m, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
10. Słupki projektowanego ogrodzenia zlokalizować w odległości min. 1m od istniejącego przewodu gazowego.
11. Projektowane obrzeża/krawężniki betonowe znajdujące się nad przewodem gazowym muszą być odsunięte w poziomie min. 0,50mb, licząc od skrajnej powierzchni ławy fundamentowej obrzeża/krawężnika do zewnętrznej ścianki rury.
12. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
13. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
14. Roboty związane z realizacją inwestycji prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz instrukcjami obowiązującymi w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy.
15. W przypadku braku możliwości spełnienia wyżej wymienionych warunków uzgodnienia należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci gazowej.
16. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
17. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
18. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
19. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
20. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
21. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
22. Przedłożony projekt zagospodarowania terenu i plan sytuacyjny, potwierdzone pieczęcią PSG, stanowią integralną część uzgodnienia.

Pieczętka i podpis:

Specjalista ds. Zarządzania  
Majątkiem Sieciowym

Urszula Sztołcman

Osoba do kontaktu: Urszula Sztołcman [urszula.sztołcman@psgaz.pl](mailto:urszula.sztołcman@psgaz.pl)

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa  
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz  
KRS 0000000000, NIP 525 24 96 411, REGON 142739919, Kapitał Zakładowy: 10 424 206 550 zł  
www.psgaz.pl