

Włocławek, 04 grudnia 2019 r.

BZP.271.68.2019

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: **Budowa i remont elementów małej architektury (plac zabaw), budowa ogrodzenia oraz rozbiórka nawierzchni betonowych przy Przedszkolu Publicznym nr 4 we Włocławku.**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od jednego z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1:** „Nawierzchnia syntetyczna przewidziana w projekcie przeznaczona jest na nawierzchnie sportowe. Jej właściwości użytkowe, wynikające z odmiennej konstrukcji (warstwa podkładowa ET) nie odpowiadają wymaganiom placów zabaw. Normy, do których odwołuje się projekt, są normami nawierzchni sportowych a nie nawierzchni placów zabaw. Również opisany sposób układania nawierzchni (przy pomocy nakładek mechanicznych) nie może być stosowany na placach zabaw.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nawierzchni syntetycznej, wylewanej, przeznaczonej na place zabaw np. UNIPLAY 60 odpowiadającej wymaganiom normy PN-EN 1177? Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku?”.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Nawierzchnię placu zabaw należy wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową: rysunkiem nr 03 – Przekrój A-A - nawierzchnia plac zabaw.

**Pytanie nr 2:** „Czy w projektowanym ogrodzeniu placu zabaw i karuzeli zamiast giętych płaskowników 25x4 można zastosować znacznie bezpieczniejsze rurki stalowe?”.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Przy wykonaniu ogrodzenia dopuszcza się wykonanie ogrodzenia również z rurek stalowych.

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  
PRZETARGOWEJ**

*Krzysztof Kwiatkowski*