

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. **Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w ramach zadania: Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ulicy Kościelnej 2**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy PZP, przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Wysokość swobodnego upadku zarówno huśtawki jak i zestawu zabawowego przekracza 1m i wymaga zastosowania nawierzchni bezpiecznej. Projektowana trawa jest niewystarczająca. Jaki rodzaj nawierzchni należy ułożyć w strefie bezpiecznej tych urządzeń? Czy można, na przykład, zastosować maty przerostowe układane bezpośrednio na projektowanej nawierzchni trawiastej?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Pod huśtawkę potrójną należy zastosować matę przerostową koloru zielonego i absorbującą upadki - posiadającą certyfikat bezpieczeństwa przy upadku z wysokości zastosowanej huśtawki. Mata musi posiadać niezbędny atest PZH. Należy zamontować zestaw zabawowy o wysokości swobodnego upadku mniej niż 1,0m i w strefie bezpieczeństwa zastosować nawierzchnię trawiastą.

Pytanie nr 2:

Jaki rodzaj i jaką ilość nasadzeń ma Zamawiający na myśli pisząc o nowych nasadzeniach w kontekście pielęgnacji terenów zielonych? Jak długo ma być wykonywana pielęgnacja terenów zielonych?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Wykonawca jest zobowiązany do rocznej pielęgnacji terenów zielonych uwzględniającej nowe nasadzenia. Przez nowe nasadzenia należy rozumieć nasadzenia zastępcze 4 drzew, z gatunku lipa drobnolistna (*Tilia cordata*) o minimalnym obwodzie pnia na wysokości 100 cm – 14 cm, na działce położonej we Włocławku, oznaczonej nr działki 6/6 Michelin KM10.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany:

- I. Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ):

1. Rozdział X pkt 16 SIWZ (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY) w brzmieniu:

Zaleca się umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta zewnętrzna powinna zostać zaadresowana:

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek
Urząd Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek

oraz powinna być oznakowana w następujący sposób:

Oferta na:

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w ramach zadania: Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ulicy Kościelnej 2

Na kopercie należy dopisać:

Nie otwierać przed dniem 27 lutego 2020 r., godz. 10⁰⁰.

otrzymuje następujące brzmienie:

Zaleca się umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta zewnętrzna powinna zostać zaadresowana:

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek

Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87–800 Włocławek

oraz powinna być oznakowana w następujący sposób:

Oferta na:

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w ramach zadania: Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ulicy Kościelnej 2

Na kopercie należy dopisać:

Nie otwierać przed dniem 2 marca 2020 r., godz. 10¹⁵.

2. Rozdział XI pkt 1 SIWZ (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) w brzmieniu:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku w Biurze Obsługi Mieszkańców na stanowisku ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek do dnia 27 lutego 2020 r., do godziny 9⁴⁵ i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. X.

otrzymuje następujące brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku w Biurze Obsługi Mieszkańców na stanowisku ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek do dnia 2 marca 2020 r., do godziny 10⁰⁰ i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. X.

3. Rozdział XI pkt 4 SIWZ (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) w brzmieniu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku – sala nr 4, w dniu 27 lutego 2020 r., o godzinie 10⁰⁰.

otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku – sala nr 5, w dniu 2 marca 2020 r., o godzinie 10¹⁵.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
PRZETARGOWEJ
Jarosław Kwiatkowski