

Włocławek, dnia 9 marca 2020 r.

BZP.271.9.2020

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. „**Rozbudowa budynków Zespołu Szkół nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych**”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy PZP, przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1: Opis techniczny do części architektoniczno – budowlanej w dziale 3.11 dotyczącym rozbiórek w jednym z podpunktów określa cytuję „Zdemontować ocieplenie na ścianach oraz na dachu istniejącej sali gimnastycznej, następnie w ramach prac budowlanych należy wykonać nową izolację w postaci wełny mineralnej, aby zabezpieczyć ścianę przeciw pożarowo.” Prosimy o podanie zakresu (obmiaru) jak i technologii (określenie materiałowe warstw izolacji) do wykonania nowych izolacji istniejących ścian i istniejącego dachu sali gimnastycznej. W projekcie brak wykazania powyższych izolacji.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Należy zastosować technologię lekką moką. Izolacja wełną mineralną, jako rozwiązanie systemowe. Obmiar jest następujący:

- dach: ok 310 m.kw.
- ściany: ok 72,30 m.kw

Pytanie nr 2: Czy ściany szczytowe budynku głównego i budynku „C” przestające ponad dach sali gimnastycznej mają być zabezpieczone przeciw pożarowo. Jeżeli tak, to proszę o podanie obmiaru jak i technologii wykonania robót.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Nie, ściany szczytowe budynku głównego i budynku „C” przestające ponad dach sali gimnastycznej nie mają być zabezpieczone przeciw pożarowo.

Pytanie nr 3: Podana papa na rysunkach o odporności EI 120 do wykonania pokryć dachowych nie występuje jako materiał.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający wymaga wykonania pokrycia dachowego w następujący sposób: konstrukcja dachu + wełna + papa jako systemowe, zabezpieczone p.poż. do REI 120.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
PRZETARGOWEJ

Jarosław Kwiatkowski