



SCHEMAT ROZDZIELNICY R0.4



Oznaczenie urządzenia	Q1	F1	Q3	Q	Q2	Q	Q2	Q	Q2	Q	Q9	Q	Q9	Q	Q	Q9	Q	Q9	Q
Oznaczenie zadku																			
Opis	Zasilanie Rozdzielni R.04	Ochrona przedwprzepiędowa Ochronnik klasy C	Kontrola Obecności Faz	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda Wyklowe 230V pom. 1.22, 1.23	Gniazda Wyklowe 230V pom. 1.24, 1.25	Gniazda Wyklowe 230V pom. 1.27, 1.28, 1.29	Gniazda Wyklowe 230V pom. 1.30	Obw. 11	Obw. 10	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc	7,20 kW			0,40 kW	0,40 kW	0,40 kW	0,40 kW	0,40 kW	0,40 kW	1,20 kW	1,20 kW	1,20 kW	1,20 kW						
Przekrój przewodu	YKXS 5x10mm2	4 x Iy 10mm2		YDyp 4/3x1,5mm2	YDyp 4/3x1,5mm2	YDyp 4/3x1,5mm2	YDyp 4/3x1,5mm2	YDyp 4/3x1,5mm2	YDyp 4/3x1,5mm2	YDyp 3x2,5mm2	YDyp 3x2,5mm2	YDyp 3x2,5mm2	YDyp 3x2,5mm2						

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY

Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów
tel. kom.: 663 922 034, 609055347 fax: 597268037
e-mail: biuro@marcinbartos.pl;
marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Elektroczna	Skala: 1:100	Rys. nr: E-0
-------------	-----------------	-----------------

Nazwa	Temat:
	Schemat Rozdzielnicy R0.4
	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

Adres: Włocławek, dz. nr. 3/2, 4/12, jedn. ewid. 0464-01_1, obręb 0800 Włocławek KM 80,
gm. Włocławek, pow. Włocławski, woj. kujawsko-pomorskie

Wykonał:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:	Podpis:
		mgr inż. Rafał Kobierowski	

projektant	inż. Karol Gołębiewski
Spr:	Upr.: POM/0179/PWOE/08
	do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.