



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: N.HK-5211-4-1-56/21

Ldz. 8028

20 12 2021

Włocławek, dnia 17.12.2021 r.

Egz. nr 2

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Toruńska 146
87-800 Włocławek

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Włocławek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 20 ust. 1 pkt. 10, § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach we Włocławku:

Krzywe Błota, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
Zazamecze, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
Zawisłe, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
Hotel Riverside, ul. Piwna 3,
Hotel Grandmet, ul. Żwirowa 21,
Zespół Szkół Chemicznych, ul. Bulwary 4,
Zespół Szkół Samochodowych, ul. Leśna 4a,
Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Promienna 15,
Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Wyspiańskiego 3,
Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Szkolna 13,
Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Wiejska 29,
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Starodębska 21b,
Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Papieżka 89,
Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Hutnicza 5/7,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Małuch”, ul. Sielska 3,
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowomiejska 19,
sklep spożywczy, ul. Kapitulna 76,
sklep spożywczy, ul. Hoża 4,

sklep Biedronka, ul. Zbiegniewskiej 19,
sklep spożywczy, ul. Zakręt 6a,
Przedszkole Publiczne nr 13, ul. Brdowska 2,
Przedszkole Publiczne, ul. Budowlanych 6A,
Przedszkole Niepubliczne „Megamocni”, ul. Mazowiecka 8,
NZOZ ANNMED, ul. Ostrowska 27,
Przychodnia nr 8, ul. Grodzka 2i,
Przychodnia nr 7, ul. Kościelna 2,
Przychodnia nr 5, ul. Żytnia 55,
Przychodnia nr 6, ul. Kaliska 104,
Komenda Miejska Policji, ul. Okrężna 25,
OSiR, Al. Chopina 10/12,
Kujawska Spółdzielnia Mleczarska, ul. Wysoka 15,
biurowiec MPWIK, ul. Toruńska 146,
Rektorat PWSZ, ul. 3 Maja 17,
Ciepłownia Zazamcze, ul. Szpitalna 30,
Stacja Paliw, ul. Toruńska 33,
Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Broniewskiego 7,
firma Przetworstwo Rybne „BRYZA”, ul. Grodzka 139,
firma Polskie Przetwory, ul. Wieniecka 27,
firma Bałtyk ul. Spokojna 21/23,
KIM Wika, ul. Łęska 37/39,
Straż Pożarna, ul. Rolna 3,
Budynek firmy Molewski, ul. Płocka 164,
Dworzec PKS-PKP, ul. Okrzei 63

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi dla ujęć Krzywe Błota i Zazamcze we Włocławku, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek.

UZASADNIENIE

W dniach 12.07.2021 r., 19.07.21 r., 09.08.2021 r., 16.08.2021 r., 20.09.2021 r., 27.09.2021 r., 11.10.2021 r., 18.10.2021 r., 08.11.2021 r., 15.11.2021 r., w ramach prowadzonej przez zarządzającego wodociągiem kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w dniach 25.10.2021 r., 26.10.2021 r., w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano do badań laboratoryjnych 52 próbki wody z wodociągu Włocławek w punktach zgodności.

z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli i liczbę Escherichia coli, liczbę enterokoków oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 C oraz Clostridium perfringens.

z parametrów fizykochemicznych oznaczono mętność, przewodność elektryczną właściwą, barwa, zapach, smak, odczyn, twardość ogólną, zasadowość, żelazo, mangan, chlorki, utlenialność, amonowy jon, azotany, azotyny, wapń, magnez, siarczany, substancje rozpuszczone, sód, potas, ołów, kadm, miedź, cynk, chrom, nikiel, ozon, stężenie chloraminy, glin, arsen, srebro, selen, antymon, bor, OWO, fluorki, suma chloranów i chlorynów, bromiany, cyjanki związane, cyjanki wolne, cyjanki, rtęć, benzo(a)piren, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma), akryloamid, epichlorohydryna, benzen, chlorek winylu, suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan, trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, suma THM, tetrachlorometan, suma pestycydów i pestycydy.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z ujęć Krzywe Błota i Zazamcze spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Natomiast dla ujęcia Zawisłe zaopatrującego aktualnie ulice: Podgórną nr 2 i nr 4, Obrońców Wisły, Widok, Spacerową, 3. Warszawskiego Pułku Pontonowego, Chełmicką (od Państwowej Uczelni Zawodowej do nr 20/22), Stromą, Podlesie oraz ul. Lipnowską (od ul. Chełmickiej - pętla autobusowa do ul. Obrońców Wisły), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w dniu 07.12.2021 r. stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na okres do 31.10.2022 r., ze względu na ponadnormatywną wartość jonu amonowego w wodzie produkowanej przez tymczasową, kontenerową stację uzdatniania wody. Z wody o warunkowej przydatności korzysta ok. 200 mieszkańców ww. obszarze.

Stwierdzona nieprawidłowość nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Włocławku
Zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Włocławku

Zofia Ziółkowska

Wyk. w 4 egz.

Otrzymują:

1. adresat – egz. nr 1
2. Prezydent Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek – egz. nr 2
3. N.HŻ-HD wm. – egz. nr 3
4. a/a – egz. nr 4

N.W.

