

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. we Włocławku



Sąd Rejonowy - Sąd Rejon. w Toruniu VII Wydz. Gosp. Nr KRS 0000031648, NIP 888-000-14-20, BDO: 000020215
Kapitał zakładowy - 46 701 840,00 zł., ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek
tel. 54 230 17 00, fax 54 230 17 01, e-mail: sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl, www.mpwik.wloclawek.pl

TT.411.45.2023
L.dz. 614 .2023

Włocławek, 22.05.2023 r.

EnergiaNova Sp. z o.o.
ul. Płocka 28b
87-800 Włocławek

Dotyczy: informacji technicznej dot. podłączenia działek przy ul. Zielnej (dz. nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27; 1/28; 1/32, obręb Włocławek, KM 103) do sieci wod.-kan.

W odpowiedzi na e-maile z dnia 10.05.2023 r. i 19.05.2023 r. w sprawie wydania informacji technicznej dotyczącej podłączenia działek przy ul. Zielnej (dz. nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27; 1/28; 1/32, obręb Włocławek, KM 103) do sieci wod.-kan. informuję, że na wysokości ww. działek w ul. Zielnej zlokalizowana jest sieć wodociągowa \varnothing 200 mm i sieć kanalizacji sanitarnej \varnothing 300 mm.

Ponadto informuję, że powyższe uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji termicznego przetwarzania odpadów i zapewnienia dostarczenia wody w ilości 3,5 m³/h – 30 660 m³/rok oraz odbioru ścieków w ilościach:

- ścieki bytowe: 2 040 m³/rok,
- odmuliny i odsoliny z kotła – 1,8 m³/h – 15 768 m³/rok,
- zmywanie hali kotła i oczyszczania spalin: 0,4 m³/h – 3 504 m³/rok,
- ze stacji przygotowania wody: 0,8 m³/h – 7 008 m³/rok,
- kondensat z układu kondensacji spalin: 10 m³/h – 43 800 m³/rok

Dla ścieków przemysłowych konieczne będzie zastosowanie urządzeń podczyszczających.

Jednocześnie informuję, że w celu uzyskania warunków na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych należy wystąpić do właściciela sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta tj. Urzędu Miasta Włocławek.

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Chwiałkowska