

**PREZYDENT
MIASTA WŁOCŁAWEK**
Zielony Rynek 11/13
87-800 WŁOCŁAWEK
GM.GK.0003.63.2017

Włocławek, 12 maja 2017r.

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

16. 05. 2017 Nr *1418/1/017/2017*
1110 - 193463

**Pani
Mariola Gawłowska
Radna Miasta Włocławek**

Odpowiadając na interpelację wniesioną podczas XXXI Sesji Rady Miasta w sprawie uruchomienia i możliwości dostępu mieszkańców Osiedla Kazimierza Wielkiego i Zawisze do pomp głębinowych w celu pozyskania wody pitnej uprzejmie informuję, że:

1. Wydajność istniejących studni głębinowych w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę.
2. Lokalne studnie głębinowe bez stacji uzdatniania wody i badań jej jakości nie mogą być eksploatowane.
3. Awarie sieci wodociągowych mogą się zdarzyć i obowiązkiem MPWiK Sp. z o.o. jest podstawienie beczkwozów i zapewnienie dostaw wody.

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
dr Marek Wojtkowski

Do wiadomości:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr. (OPIK.0003.160.2017)
2. Biuro Rady Miasta
3. aa.