

Włocławek, dnia 22.06.2017r.

Andrzej Pałucki

Radny Rady Miasta Włocławek

Prezydent Miasta Włocławek

Marek Wojtkowski

### Interpelacja

Pomimo wcześniej składanej interpelacji i pozytywnej na nią odpowiedzi w dalszym ciągu nie zabezpieczono dylatacji na wiadukcie na ulicy Wroniej. Szczeliny powiększają się i dojdzie do sytuacji uszkodzenia dylatacji oraz wydatkowania znacznych środków na ich wymianę.

