

**PREZYDENT**  
**MIASTA WŁOCŁAWEK**  
Zielony Rynek 11/13  
**87-800 WŁOCŁAWEK**  
**GM. 0003.16.6.2018**

Włocławek, 21 czerwca 2018 r.

**SEKRETARIA I**  
Przewodniczącego Rady Miasta  
Włocławek

26.06.2018  
Dotyczy: ..... Nr 18/103/06/2018  
2110 - 355194

Pan  
**Janusz Dębczyński**  
Radny Rady Miasta Włocławek

W odpowiedzi na Pana interpelację wniesioną podczas XLIV sesji Rady Miasta, niniejszym informuję:

1. Głębsze ubytki w jezdni na ulicy Brzezinowej od ul. Jana Pawła II do ul. Szkolnej zostały zlikwidowane. Ulica będzie monitorowana a powstające nowe ubytki będą na bieżąco uzupełniane. Na całej długości ulicy Świetlanej ubytki zostały naprawione.
2. Ubytki w ciągu drogi krajowej nr 62 od ronda Falbanka do granicy miasta w kierunku do autostrady A-1 zostały naprawione.
3. Nawierzchnia chodnika u zbiegu ulicy Młynarskiej i Zielony Rynek została naprawiona.
4. Gmina Miasto Włocławek nie posiada sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Wienieckiej. Kanalizacja deszczowa  $\varnothing$  400 w ulicy Obwodowej nie jest w stanie przejąć wody deszczowej w ilości 0,9 m<sup>3</sup>/sek (przewidywany spływ z terenu szpitala). Gmina Miasto Włocławek nie planuje w najbliższym czasie budowy nowej sieci kanalizacji deszczowej w tym rejonie.
5. Chodnik na ulicy Przechodniej zostanie naprawiony przez MZUKiD w terminie do dnia 30.07.2018 r.

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**dr Marek Wojtkowski**

**Otrzymuje do wiadomości:**

1. Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr – U.M.
2. a/a