

Włocławek, dnia 08 maj 2019 r.

I.0003.42.2019

UID: 481383

SEKRETARIAI
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

Andrzej Gołębieski

Radny Rady Miasta Włocławek

Wp. 14.05.2019 Nr *bat. egz. doko*
PM

W odpowiedzi na interpelację z dnia 02.04.2019 r w sprawie awaryjności pompowni przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Starodębskiej 21b informuję, iż trwają prace rozpoznawcze dotyczące sposobu rozwiązania tego problemu. Rozważamy wymianę istniejącej pompy na pompę o innej konstrukcji, która poradziłaby sobie z tym rodzajem ścieków. Istnieje również możliwość przywrócenia spływu grawitacyjnego. Po rozpoznaniu szacunkowych kosztów zostanie podjęta decyzja w sprawie wyboru metody usunięcia omawianego problemu.

Nadmieniam, iż powodem powstawania częstych awarii jest to, iż do kanalizacji dostają się rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć np. worki foliowe, kawałki materiału bądź trwałe środki higieny osobistej.

PREZYDENT MIASTA
M. W.
dr Marek Wojtkowski

Do wiadomości:

1. Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr (pismo znak OPIK.0003.191.2019)
2. Wydział Edukacji
3. Biuro Rady Miasta