

Włocławek, 21 sierpnia 2019 r.

GOK.0003.87.2019

SEKRETARIAT
Przewodniczący Rady Miasta

23.08.2019

25877/08/2019
MIO-525401

Pan
Daniel Tobjasz
Radny Miasta Włocławek

Odpowiadając na interpelację wniesioną przez Pana podczas obrad XII sesji Rady Miasta w sprawie usunięcia glonów z fontanny znajdującej się na Starym Rynku informuję, że osadzenia się glonów na fontannie spowodowane jest awarią systemu filtracji, w wyniku której aktualnie nie ma możliwości bieżącego dozowania środków chemicznych służących uzdatnianiu wody.

Mając na uwadze powyższe informuję, że Wydział Inwestycji wystąpił, na podstawie udzielonej przez wykonawcę realizującego przedmiotowe zadanie gwarancji i rękojmi o usunięcie ww. usterki.

Jednocześnie informuję, że fontanna chodnikowa na Starym Rynku wyposażona jest w niezbędne filtry, natomiast z uwagi na zamknięty obieg wody w instalacji fontanny wymaga ona stałego dozowania środków chemicznych zapewniających skuteczne uzdatnianie wody.

Ponadto informuję, że w dniu 14 sierpnia br. powierzchnia fontanny została doraźnie oczyszczona.

PREZYDENT MIASTA
Marek Woźniowski

Do wiadomości:

1. Wydział Organizacyjny – Prawny i Kadr w/m (ds.OPIK.0003.318.2019)
2. Biuro Rady Miasta w/m
3. a/a