

Włocławek, 14 października 2020 r.

GMK.L.0003.19.2020

Pan
Zbigniew Lewandowski
Radny Rady Miasta Włocławek

Odpowiadając na interpelację wniesioną przez Pana podczas obrad XXVI sesji Rady Miasta Włocławek, w sprawie modernizacji instalacji oraz węzła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 we Włocławku informuję, że zgodnie z uzyskaną odpowiedzią w wyżej wymienionej sprawie od Administracji Zasobów Komunalnych (AZK) we Włocławku, węzeł cieplny jak i wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania nie wymaga prac remontowych ani modernizacji.

Odnosząc się do kwestii porównywania zużycia ciepła w „podobnych” budynkach, AZK nie zgadza się z postawioną tezą, gdyż każdy budynek mimo zbliżonego wyglądu, różni się parametrami przenikalności cieplnej przegród budowlanych. Ponadto kolejnymi czynnikami mającymi bezpośredni wpływ na zużycie ciepła są: zmieniające się warunki atmosferyczne i zachowania użytkowników lokali.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wartości z rozliczenia jest fakt, że koszty poniesione za centralne ogrzewanie na całym budynku w 2019 r., były wyższe od kosztów poniesionych na budynku w 2018 r. Podyktowane to jest faktem, iż Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. we Włocławku w dniu 20 lutego 2019 r. wprowadziła nową taryfę opłat za ciepło, ze względu na nowe regulacje wynikające z decyzji OPO.4210.46.2018.2019.JPi, która w dniu 11 stycznia 2019 r. została wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie.


PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

Otrzymują do wiadomości

1. Biuro Rady Miasta w/m.
2. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr
d/s. OPIK.0003.289.2020 /2 egz./.
3. a/a.

E.M.
14.10.2020 r.
UID: 705396

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
data wpl. 19.10.2020
254057.10/2020
1110-701386


Administracja Zasobów Komunalnych

adres: ul. Ostrowska 30, Włocławek 87-800
tel.: (54) 414-48-50
fax: (54) 414-48-84
email: poczta@azk.wloclawek.pl
www: www.azk.wloclawek.pl

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
14. 10. 2020
Data wpl. Podpis. *[Podpis]*



Nr kancelaryjny 40149/10/2020/P - 4014909

Włocławek, 12 października 2020

AZK.DE.051.69.2020

[Podpis]
E. Stankiewicz

[Podpis]
14 PAŹ 2020
stwierdzona w dniu 13. 10. 2020 r.
E.M.

Urząd Miasta
Włocławek
Wydział Gospodarowania
Mieniem Komunalnym
Referat Lokalowy
ul. 3 Maja 22
87-800 Włocławek

Administracja Zasobów Komunalnych w nawiązaniu do pisma z dnia 6 października 2020r. nr GMK.L.0003.19.2020, dotyczącego interpelacji międzysesyjnej wniesionej przez Pana Zbigniewa Lewandowskiego, Radnego Rady Miasta Włocławek, w sprawie modernizacji instalacji oraz węzła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 we Włocławku informuje, że pod kątem technicznym zarówno węzeł ciepły, jak i wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, nie wymaga prac remontowych ani modernizacyjnych.

Odnosząc się do kwestii porównywania zużycia ciepła w „podobnych” budynkach AZK nie zgadza się z postawioną tezą, gdyż pod kątem technicznym, każdy budynek mimo zbliżonego wyglądu, różni się parametrami przenikalności cieplnej przegród budowlanych. Ponadto kolejnymi czynnikami mającymi bezpośredni wpływ na zużycie ciepła są: zmieniające się warunki atmosferyczne i zachowania użytkowników lokali.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wartości z rozliczenia jest fakt, że koszty poniesione za centralne ogrzewanie na całym budynku w 2019r., były wyższe od kosztów poniesionych na budynku w 2018r.. Podyktowane jest to faktem, iż MPEC Włocławek w dniu 20 lutego 2019r. wprowadził nową taryfę dla ciepła, ze względu na nowe regulacje wynikające z decyzji nr OPO.4210.46.2018.2019.JPi, która w dniu 11 stycznia 2019r. została wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie.

SK

DYREKTOR
Administracji Zasobów Komunalnych

[Podpis]
Jan Basierski