

**PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK**

Zielony Rynek 11/13  
87-800 Włocławek

Włocławek, 5 lipca 2022 r

DT.0003.67.2022

UID: 939762

SEKRETARIAT  
Przewodniczącego Rady Miasta

Włocławek

11 07 22

Data wpl. .... Nr 10510/07/2022

Sz. P.

**Stanisław Krzemieniewski**

**Radny Rady Miasta Włocławek**

W związku z wniesioną przez Pana interpelacją w sprawie usunięcia ubytków w jezdni na moście stalowym, uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu, w bieżącym roku kalendarzowym został wykonany odwiert nawierzchni jezdni przedmiotowego obiektu, na podstawie którego stwierdzono występowanie na całej długości jezdni pęcherzów powietrznych pomiędzy warstwą izolacyjną a płytą żelbetową mostu. Z tego powodu zachodzi konieczność wykonania kompleksowego remontu polegającego na usunięciu dwóch warstw bitumicznych na całej długości jezdni, a następnie wymianie uszkodzonej izolacji wraz z naprawą płyty żelbetowej mostu. Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu wskaże te roboty do planu remontów na przyszły rok kalendarzowy, z uwzględnieniem szacunkowej kwoty potrzebnej na to zadanie. Po zabezpieczeniu środków na ww. zadanie w przyszłorocznym budżecie, zostanie przygotowana dokumentacja projektowa niezbędna do przeprowadzenia kompleksowego remontu obiektu. Nadmienić należy także, że MZiDiT na bieżąco monitoruje i naprawia doraźnie pojawiające się uszkodzenia w jezdni.

**PREZYDENT MIASTA**

**dr Marek Wojtkowski**

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta, w/m
2. Wydział Org. Prawny i Kadr, w/m
3. a/a.

Pismo sporządził: Błażej Sekretarski  
stanowisko ds. zarządzania ruchem